

**Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований от 25.01.2024 № 3**

№ п/п	Замечания	Отметка об устранении
корпус 2 проезд Взлетный, д.3		
1.	Покрытие столов и стульев выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, имеет дефекты и повреждения в кабинетах № 34,33, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648.20 п. 2.4.3. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	в кабинете 33,34 заменили парты и стулья на новые
2.	Произведен отбор проб питьевой воды на санитарно-химические показатели, результаты не соответствуют требованиям СанПин 1.02.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ».	08.02.2024 СГМУП «ГВК» произвели повторный отбор проб питьевой воды. При проведении исследований отбора проб ухудшения качества воды не зафиксировано
3.	Учебные кабинеты 33,37 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648.20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	Установка дополнительных источников искусственного освещения запланировано в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год при заключении энергосервисного контракта.
корпус 1 проезд Взлетный, д.6		
1.	В спортивном зале №1 покрытие пола выполнено спортивным линолеумом, имеют нарушения покрытия (разрывы, видны промежутки между стыковочными швами), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648.20 п. 2.5.2. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» исх.Ш45-01-675/3 от 14.06.2023, исх. Ш45-01-110/4 от 01.02.2024 Направлено письмо в департамент образования Администрации города исх.Ш45-01-322/3 от 05.04.2023

	<p>В спортивном зале №2,3 пол выполнен деревом с окраской, имеются нарушения целостности отделки (трещины, отхождение краски), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648.20 п. 2.5.2.</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.</p>	<p>Мероприятия по устранению замечаний запланированы в рамках текущего ремонта в каникулярное время до 31.08.2024</p>
2	<p>В душевых помещениях бассейна имеются нарушения отделки в виде сколов плитки, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648.20 п. 2.5.3.</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.</p>	<p>Мероприятия по устранению замечаний запланированы в рамках текущего ремонта в каникулярное время до 31.08.2024</p>
3	<p>На 2 и 3 этажах имеются туалетные кабинки без дверей, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648.20</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.</p>	<p>Мероприятия по устранению замечаний запланированы в рамках текущего ремонта в каникулярное время до 31.08.2024</p>
4	<p>Учебные кабинеты физики 202,305 на момент обследования не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что не соответствует требованиям п.п.2.4.4 СП 2.4.3648.20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.</p>	<p>Установка дополнительных источников искусственного освещения запланировано в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год при заключении энергосервисного контракта.</p>
5	<p>В кабинете 202 отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемные-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что не соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648.20</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</p>	<p>В кабинета 202 повесили тканевые шторы</p>

6	В кабинете технология (мальчики) используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648.20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	заменяли лампы с одинаковым световым излучением
7	Протокол № 30.24.Ф от 23.01.2024 по уровню искусственной освещенности результаты не соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Замена ламп с целью повышения уровня освещенности запланировано в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год при заключении энергосервисного контракта.